



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 000112-TSE-17/05
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 12.08.2014
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 12.08.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ORTAKÖY MAH. MUALLİM NACİ CAD. ALARKO HOLDING NO:69 A
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER BEŞİKTAŞ İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ 75. YIL OSB MAHALLESİ 20. CADDE NO:46 ODUNPAZARI /
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 000112-TSE-17/04
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ALARKO
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 16297-1 / 10.04.2013
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TEK BAŞINA ÇALIŞAN SİRKÜLASYON POMPALARI
- TİCARİ MODELLER: "OPTİMA 8/12 PN 6 DN 80", "OPTİMA 6/12 (PN6/10) DN 65", "OPTİMA 6/9 (PN6/10) DN65", "OPTİMA 5/18 (PN6/10)DN 50", "OPTİMA 5/9 (PN6/10) DN 50", "OPTİMA 5/8 (PN6/10) DN 50", "OPTİMA 4/18 (PN6/10) DN 40", "OPTİMA 4/12 (PN6/10) DN 40", "OPTİMA 4/4 PN6/10) DN 40", "OPTİMA 5/12 (PN6/10)DN 50", "OPTİMA 8/12 PN 10 DN 80",
- (15.08.2022 K.G.) "OPTİMA 2/10 (PN 6/10) DN 25", "OPTİMA 3/12 (PN 6/10) DN 30", "OPTİMA 3/10 (PN6/10) DN 30", "OPTİMA 3/7 (PN6/10) DN 30", "OPTİMA 4/10 (PN6/10) DN 40", "OPTİMA 4/8 (PN6/10) DN 40", "OPTİMA 5/10 PN 6/10 DN 50"(20.03.2025 K.G.)
- SICAK SU ISITMA SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI AMAÇLANAN / KONUTLARDAKİ SICAK SU TESİSATLARINDA KULLANILMASI AMAÇLANAN / SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI AMAÇLANAN
- SÜREKLİ DEĞİŞKEN HIZ KADEMELİ
- SICAKLIK SINIFI: TF 110
- ENERJİ VERİMLİLİĞİ: OPTİMA 8/12 PN 6 DN 80 MODEL: EEI=0.186 , OPTİMA 6/12 (PN6/10) DN 65 MODEL: EEI=0.151 , OPTİMA 6/9 (PN6/10) DN65 MODEL: EEI=0.207 , OPTİMA 5/18 (PN6/10)DN 50 MODEL: EEI=0.200 , OPTİMA 5/9 (PN6/10) DN 50 MODEL: EEI=0.192 , OPTİMA 5/8 (PN6/10) DN 50 MODEL: EEI= 0.204 , OPTİMA 4/18 (PN6/10) DN 40 MODEL: EEI=0.203 , OPTİMA 4/12 (PN6/10) DN 40 MODEL: EEI=0.201 , OPTİMA 4/4 PN6/10) DN 40 MODEL: EEI=0.171 , OPTİMA 5/12 (PN6/10)DN 50 MODEL: EEI=0.201 , OPTİMA 8/12 PN 10 DN 80 MODEL: EEI=0.186 , OPTİMA 2/10 (PN 6/10) DN 25 MODEL: EEI=0.222 , OPTİMA 3/12 (PN 6/10) DN 30 MODEL: EEI=0.223 , OPTİMA 3/10 (PN6/10) DN 30 MODEL: EEI=0.193 , OPTİMA 3/7 (PN6/10) DN 30 MODEL: EEI=0.193 , OPTİMA 4/10 (PN6/10) DN 40 MODEL: EEI=0.193 , OPTİMA 4/8 (PN6/10) DN 40 MODEL: EEI=0.192 , OPTİMA 5/10 PN 6/10 DN 50 MODEL: EEI=0.217(20.03.2025 K.G.)

e-imzalı/e-signed

18.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

